



rotork[®]

로토크 와이티씨(주)

목 차

1	개요	3
1.1	사용자를 위한 일반 정보.....	3
1.2	안전상의 주의 사항과 제품의 보증 내용 및 기간.....	3
2	제품 설명	4
2.1	개요.....	4
2.2	주요 특징과 기능.....	4
2.3	명판의 종류와 내용.....	4
2.4	모델 식별 기호.....	5
2.5	제품 사양.....	5
2.6	취득 인증.....	6
2.7	분해도.....	6
2.8	제품 외형 치수.....	7
2.9	브라켓 치수.....	8
3	제품 설치	9
3.1	주의 사항.....	9
3.2	설치방법.....	9
4	전원의 연결	10
4.1	기계식(Mechanical Type, 2 x SPDT).....	10
4.2	유도형 근접식(Inductive proximity sensor x 2, NPN type).....	10
5	조절	11
5.1	상부 스위치 조절.....	11
5.2	하부 스위치 조절.....	11

1 개요

1.1 사용자를 위한 일반 정보

당사의 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 당사의 제품은 공장출고 시 엄격한 규정에 따라 균일하고 우수한 품질로 제작, 검사되어 출고됩니다. 당 제품을 정확하고 효율적으로 사용하기 위해서 제품을 설치, 시운전하시기 전에 본 매뉴얼을 반드시 주의 깊게 읽고 이해하여야 합니다.

- 당 제품의 설치, 시운전, 유지보수는 현장 관리자에 의해 권한이 부여된, 훈련된 전문가에 의해서만 수행되어야 합니다.
- 본 매뉴얼은 최종 고객에게 전해져야 합니다.
- 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품의 사양, 디자인 및 부품들이 변경되었을 때 즉시 매뉴얼에 반영되지 않고 다음 개정본에서 반영됩니다.
- 본 매뉴얼은 당사의 승인 없이 어떠한 목적으로도 복제되거나 재사용될 수 없습니다.
- 본 매뉴얼에 명기되어 있지 않은 문제가 발생했을 경우, 즉시 당사로 연락하여 주십시오.

1.2 안전상의 주의 사항과 제품의 보증 내용 및 기간

- 작업자와 당 제품, 또 당 제품이 설치되어 있는 시스템의 보호와 안전을 위하여 당 제품을 취급할 때, 본 매뉴얼에 언급된 안전 지시를 따라야 합니다. 본 매뉴얼의 안전 지시를 정확히 따르지 않을 경우 당사에서 안전을 보장할 수 없습니다.
- 제품에 대한 어떠한 변경이나 수리는 본 매뉴얼에 기술되어 있을 경우에만 허용됩니다. 고객에 의한 임의적인 변경이나 개조가 있을 경우, 이에 따라 발생하는 인적, 물적 피해를 보상하지 않습니다. 제품의 변경, 개조가 필요할 경우 당사로 문의하여 주십시오.
- 제품의 보증 기간은 따로 표기되어 있지 않는 한, 당사 출고일 기준 (18)개월 입니다.
- 본 문서에 표기되어 있지 않은 어떠한 오용, 사고, 변경, 개조, 조작, 과실, 부적절한 설치, 부적절한 관리, 수리, 정비나 서비스, 또 모델이나 시리얼 번호가 변경 조작, 훼손, 제거될 경우, 배송 중 파손, 재해, 전원 서지로 인한 불량, 혹은 심각하지 않은 파손에 대해서는 제품의 보증에 포함되지 않습니다.
- 사용하지 않는 전원 인입구는 플러그로 막아서 외부 이물질이 유입되지 않도록 하십시오.
- 더 자세한 제품 보증에 대한 정보는 당사에 연락 주시기 바랍니다.
- 제품에 대한 A/S 신청은 구매처나 로토크 와이티씨로 연락 바랍니다.

2 제품 설명


2.1 개요

리미트 스위치 박스 YT-850 시리즈는 밸브가 설정된 위치에 도달하면 중앙제어실이나 컨트롤러로 알려주는 기기입니다.

2.2 주요 특징과 기능

- 비방폭 제품입니다.
- IP67의 우수한 용기보호 등급을 가지고 있어 사용범위가 넓습니다.
- 다양한 리미트 스위치 옵션이 있습니다.
- 내부식성이 우수한 폴리에스테르계 분체 도장 처리가 되어있어 부식성 대기에서도 안정되게 장기간 사용이 가능합니다.

2.3 명판의 종류와 내용



- MODEL : 제품의 기본 모델명과 부가 식별 기호가 표기되어 있습니다.
- INGRESS PROTECTION : 제품의 용기보호 등급이 표기되어 있습니다.
- SWITCH TYPE : 내장된 스위치의 종류와 수량이 표기되어 있습니다.
- VOLTAGE : 사용할 수 있는 정격전압과 전류가 표기되어 있습니다.

※ 주의사항



스티커 명판에 휘발성 용제(순간접착제의 경화제, 아세톤, WD-40 등)가 닿지 않도록 주의하십시오. 인쇄 내용이 지워질 수 있습니다.


2.4 모델 식별 기호

YT-850 1 2 3

1	스위치 방식	M : 기계식(Mechanical) P : 유도형 근접식(Inductive proximity)
2	전선관 나사 사양	1 : 1/2 NPT 3 : G 1/2 4 : M20x1.5P
3	브라켓 종류	0 : 없음. 1 : ST-1 (30*80, H20) 2 : ST-2 (30*80, H30) 3 : ST-3 (30*130, H30) 4 : ST-4 (30*130, H50)

2.5 제품 사양

모델		YT-850M	YT-850P
스위치 방식		기계식 스위치 (Mechanical, 2 x SPDT)	유도형 근접식 스위치 (Inductive Proximity sensor x 2)
모델번호 및 제조사		SS5GL (Omron)	PSN17-5DNU (Autonics, NPN type)
스위치 정격	AC	250V 3A 125V 5A	-
	DC	250V 0.2A, 125V 0.4A, 30V 4A, 14V 5A, 8V 5A	12 ~ 24 VDC
방폭 사양		비방폭	
용기 보호 등급		IP 67	
작동 주위 온도		-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)	
전선관 나사 사양		1/2 NPT or G 1/2 or M20x1.5P	
터미널 단자 수		8 개	
설치 브라켓 규격		NAMUR VDI/VDE 3845, ISO 5211	
외함 재질		알루미늄	
도장		폴리에스테르 파우더 코팅	
무게		880g (1.94 lb)	

 상기 사양은 대기온도 20°C, 절대압 760mmHg, 상대습도 65%를 기준으로 합니다.
표준 사양 내에 포함되지 않는 제품에 대한 문의는 당사로 연락하여 주십시오.


2.6 취득 인증

※ 아래의 인증서는 당사 홈페이지(www.ytc.co.kr)에 게시되어 있습니다.


➤ **Electromagnetic Compatibility (EMC)**

- EMC directive 2014/30/EC from April 2016
- EC Directive for CE conformity marking


2.7 분해도



2.8 제품 외형 치수



2.9 브라켓 치수



3 제품 설치


3.1 주의 사항

당 제품을 설치할 때, 아래의 안전 지시사항을 반드시 읽고, 따라 주십시오.

- 당 제품은 비방폭 사양이므로 폭발 위험지역에서는 사용할 수 없습니다.
- 밸브와 액추에이터, 그리고 기타 주변기기의 모든 입력신호, 공압 등을 완전히 차단하고 액추에이터 내에 공압이 남아있지 않도록 해주십시오.
- 전체 시스템이 shutdown 되지 않도록 바이패스밸브나 기타 유사한 장치로 해당 컨트롤 밸브를 시스템으로부터 분리시켜 주십시오.

3.2 설치방법


- 제품과 함께 동봉된 브라켓을 리미트 스위치 박스에 체결합니다.
- 리미트 스위치 박스의 메인샤프트를 액추에이터 스템과 동심에 맞추어 끼우고 브라켓을 액추에이터에 체결합니다.




4 전원의 연결

제품에 전선관 인입구 2개가 있습니다. 전선관 인입구의 나사 사양은 “2.4 모델식별기호”항을 참조하십시오.

4.1 기계식(Mechanical Type, 2 x SPDT)




4.2 유도형 근접식(Inductive proximity sensor x 2, NPN type)



5 조절


5.1 상부 스위치 조절

상부 캠을 아래로 눌러 내린 후 좌우로 돌려 원하는 위치에서 상부 스위치가 작동되도록 캠을 조절합니다.



5.2 하부 스위치 조절

하부 캠을 들어 올린 후 좌우로 돌려 원하는 위치에서 하부 스위치가 작동되도록 캠을 조절합니다.



제조사: 로토크 와이티씨(주)

주소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로 89번길 81

우편번호 : 10048

대표 전화: 031-986-8545

대표 팩스: 070-4170-4927

대표 이메일: ytic.sales@rotork.com

홈페이지: <http://www.ytc.co.kr>

발행일 : 2020년 08월 10일

Copyright © 로토크 와이티씨(주). 이 제품 매뉴얼은 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다.
